



INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD

Služba za mikrobiologiju hrane

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta:

UZORAK UZET U ZGRADI UPRAVE

Izvještaj br: 14.03.01-116476/26

Laboratorijski protokol: MV - 1608/26

Strana 1 od 2

Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta:	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG		
Naručilac ispitivanja:	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG		
Vrsta uzorka:	VODA ZA PIĆE		
Naziv i mjesto vodnog objekta:	ISTOČIŠTE, JKP DOBOJ JUG		
Vrsta vodnog objekta:	VODOVOD		
Karakteristike uzorka vode i Sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):	VODA JE DEZINFICIRANA, rez Cl Ø		
Broj uzoraka ili količina:	1		
Datum i vrijeme uzorkovanja:	04.08.2026.		
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološka analiza vode za piće iz gradskog vodovoda		
Dostavljeno od strane:	INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA; MEHIĆ ESMIN		
Datum prijema uzorka:	Stanje uzorka:	05.08.2026.	STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja:	05.08.2026.		
Datum kraja ispitivanja:	10.08.2026.		
Plan/procedura uzorkovanja :	Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.		
Napomena:	UZORAK JE STARIJI OD 12 h.		
Inspeksijski zapisnik/Ustanova:	-/-		



INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD

Služba za mikrobiologiju hrane

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta:

UZORAK UZET U ZGRADI UPRAVE

Izveštaj br: 14.03.01-116476/26

Laboratorijski protokol: MV - 1608/26

Strana 2 od 2

Rezultati ispitivanja

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1.	Ukupan broj koliformnih bakterija (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
2.	Broj Escherichia coli (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
3.	Ukupan broj fekalnih streptokoka (enterokoka) (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 7899-2:2003
4.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (68±4h, 22±2 °C) (A)	cfu/ml	5	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003
5.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/ml	6	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003

^bNe smije biti prisutno; **JM** - jedinica mjere; **CFU** - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izražen je kao suma koliformnih bakterija (ne uključujući *E.coli*) i broja bakterija identifikovanih kao *E.coli*.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ br. 40/10, 30/12. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izveštaja o ispitivanju:



(Datum i vrijeme izrade Izveštaja o
ispitivanju)

Emina Idrizović, MA, dipl. biolog,
spec. mikrobiologije

Emina Idrizović, MA, dipl. biolog, spec. mikrobiologije

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Arhiva

☒ Originalni dokument ☐ Duplikat originala

« Kraj izveštaja »



INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

Veterinarski zavod Služba za hemijsku dijagnostiku IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Naziv vodnog objekta: GRADSKI VODOVOD: UZORAK UZET U ZGRADI UPRAVE - DOBOJ JUG

Izveštaj br: 16.01.08-34150/26

Broj laboratorijskog protokola: HM - 1329/26

Strana 1 od 1

Vlasnik vodnog objekta	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG
Naziv kupca	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG
Vrsta uzorka	VODA ZA PIĆE
Naziv i mjesto vodnog objekta	BUNAR, JKP DOBOJ JUG
Vrsta vodnog objekta	VODOVOD
Karakteristike uzorka vode i sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l)	VODA JE NEPREČIŠĆENA I DEZINFICIRANA rez.Cl Ø
Datum i vrijeme uzorkovanja	04.08.2026.
Vrsta ispitivanja	Fizičko-hemijska analiza vode-osnovna
Dostavljeno od strane	INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA, MEHIĆ ESMIN
Datum prijema uzorka/uzoraka	05.08.2026.
Datum početka ispitivanja	05.08.2026.
Datum završetka ispitivanja	06.08.2026.
Plan/procedura uzorkovanja	PL_LP01_01
Napomena	Temperatura uzorka na prijemu je 13,2°C.
Inspeksijski zapisnik/ustanova	/

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1	Boja (A)	Pt-Co skala	bez boje	#	BAS EN ISO 7887
2	Miris (N)	-	bez mirisa	#	Organoleptika
3	Prozirnost (mutnoća) (A)	St. NTU	0,03	#	BAS EN ISO 7027-1:2017
4	pH vrijednost na 25 °C (A)	pH-jedinica	7,37	6,5 - 9,5	BAS EN ISO 10523:2013
5	Utrošak KMnO ₄ (A)	mg/l O ₂	1,12	5,0	Kubel Tiemann
6	Rezidualni hlor (N)	mg/l	0	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom
7	Hloridi (A)	mg/l	11,93	250	BAS ISO 9297:2002
8	Amonijak (A)	mg NH ₄ ⁺ /l	0,026	0,5	Spektrofotometrijski sa Nessleovim reagensom
9	Nitriti (A)	mg NO ₂ ⁻ /l	0,000	0,5	Kolorimetrijski sa sulfanilnom kiselinom
10	Nitrati (A)	mg NO ₃ ⁻ /l	7,845	50	APIA 4500-NO ₃ B
11	Elektroprovodljivost na 25 °C (A)	µScm ⁻¹	593,70	2500	BAS EN 27888:2002

prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena.

Izjava: Rezultat ispitivanja parametara u dostavljenom uzorku **ZADOVOLJAVA** kriterije u skladu sa referentnim vrijednostima preuzetim iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 40/10, 30/12 i 62/17). Izjava o usaglašenosti data je prema binarnom pravilu sa jednostavnim prihvatanjem, u skladu sa ILAC-G8.

Tehnički rukovodilac:

06.08.2026.

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izveštaja o ispitivanju:

(Datum izrade izveštaja)

M.P.

Prof. dr. sci. Amir Ibrahimagić, dipl. ing.

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Arhiva

« Kraj izveštaja »



INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD

Služba za mikrobiologiju hrane

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta:

RASTERETNA KOMORA VLASULJA

Izvještaj br: 14.03.01-116478/26

Laboratorijski protokol: MV - 1609/26

Strana 1 od 2

Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta:	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG		
Naručilac ispitivanja:	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG		
Vrsta uzorka:	VODA ZA PIĆE		
Naziv i mjesto vodnog objekta:	REZERVOAR, MRAVIĆI DOBOJ JUG		
Vrsta vodnog objekta:	VODOVOD		
Karakteristike uzorka vode i Sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):	VODA JE DEZINFICIRANA, rez Cl 0,1		
Broj uzoraka ili količina:	1		
Datum i vrijeme uzorkovanja:	04.08.2026.		
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološka analiza vode za piće iz gradskog vodovoda		
Dostavljeno od strane:	INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA; MEHIĆ ESMIN		
Datum prijema uzorka:	Stanje uzorka:	05.08.2026.	STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja:	05.08.2026.		
Datum kraja ispitivanja:	10.08.2026.		
Plan/procedura uzorkovanja :	Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.		
Napomena:	UZORAK JE STARIJI OD 12 h.		
Inspekcijski zapisnik/Ustanova:	-/-		



INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD

Služba za mikrobiologiju hrane

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta:

RASTERETNA KOMORA VLASULJA

Izvještaj br: 14.03.01-116478/26

Laboratorijski protokol: MV - 1609/26

Strana 2 od 2

Rezultati ispitivanja

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1.	Ukupan broj koliformnih bakterija (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
2.	Broj Escherichia coli (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
3.	Ukupan broj fekalnih streptokoka (enterokoka) (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 7899-2:2003
4.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (68±4h, 22±2 °C) (A)	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003
5.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003

°Ne smije biti prisutno: **JM** - jedinica mjere; **CFU** - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izražen je kao suma koliformnih bakterija (ne uključujući *E.coli*) i broja bakterija identifikovanih kao *E.coli*.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ br. 40/10, 30/12. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvještaja o ispitivanju:

Emina Idrizović, MA, dipl. biolog,
specijalista mikrobiologije

Emina Idrizović, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije



Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Arhiva

☒ Originalni dokument ☐ Duplikat originala

«» Kraj izvještaja »»



INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

Veterinarski zavod Služba za hemijsku dijagnostiku IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Naziv vodnog objekta: GRADSKI VODOVOD: RASTERETNA KOMORA VLASULJA - DOBOJ JUG

Izveštaj br: 16.01.08-34149/26

Broj laboratorijskog protokola: HM - 1330/26

Strana 1 od 1

Vlasnik vodnog objekta	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG
Naziv kupca	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG
Vrsta uzorka	VODA ZA PIĆE
Naziv i mjesto vodnog objekta	BUNAR, MRAVIĆI, DOBOJ JUG
Vrsta vodnog objekta	VODOVOD
Karakteristike uzorka vode i sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l)	VODA JE NEPREČIŠĆENA I DEZINFICIRANA rez.Cl Ø
Datum i vrijeme uzorkovanja	04.08.2026.
Vrsta ispitivanja	Fizičko-hemijska analiza vode-osnovna
Dostavljeno od strane	INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA, MEHIĆ ESMIN
Datum prijema uzorka/uzoraka	05.08.2026. STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja	05.08.2026.
Datum završetka ispitivanja	06.08.2026.
Plan/procedura uzorkovanja	PL_LP01_01
Napomena	Temperatura uzorka na prijemu je 13,6°C.
Inspeksijski zapisnik/ustanova	/

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1	Boja (A)	Pt-Co skala	bez boje	#	BAS EN ISO 7887
2	Miris (N)	-	bez mirisa	#	Organoleptika
3	Prozirnost (mutnoća) (A)	St. NTU	0,06	#	BAS EN ISO 7027-1:2017
4	pH vrijednost na 25 °C (A)	pH-jedinica	7,45	6,5 - 9,5	BAS EN ISO 10523:2013
5	Utrošak KMnO ₄ (A)	mg/l O ₂	1,04	5,0	Kubel Tiemann
6	Rezidualni hlor (N)	mg/l	0	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom
7	Hloridi (A)	mg/l	11,93	250	BAS ISO 9297:2002
8	Amonijak (A)	mg NH ₄ ⁺ /l	0,041	0,5	Spektrofotometrijski sa Nesslerovim reagensom
9	Nitriti (A)	mg NO ₂ ⁻ /l	0,000	0,5	Kolorimetrijski sa sulfanilnom kiselinom
10	Nitrati (A)	mg NO ₃ ⁻ /l	7,942	50	APIA 4500-NO ₃ B
11	Elektroprovodljivost na 25 °C (A)	µS·cm ⁻¹	592,10	2500	BAS EN 27888:2002

prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena.

Izjava: Rezultat ispitivanja parametara u dostavljenom uzorku **ZADOVOLJAVA** kriterije u skladu sa referentnim vrijednostima preuzetim iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 40/10, 30/12 i 62/17). Izjava o usaglašenosti data je prema binarnom pravilu sa jednostavnim prihvatanjem, u skladu sa ILAC-G8.

Tehnički rukovodilac:

Dženana Hasanbašić

06.08.2026.

(Datum izrade izvještaja)

M.P.

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izveštaja o ispitivanju:

Prof. dr. sci. Amir Ibrahimagić, dipl. ing.

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Arhiva

« Kraj izvještaja »



INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD

Služba za mikrobiologiju hrane

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta:

SIROVA VODA - IZVORIŠTE HADVINE

Izvještaj br: 14.03.01-116479/26

Laboratorijski protokol: MV - 1610/26

Strana 1 od 2

Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta:	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG		
Naručilac ispitivanja:	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG		
Vrsta uzorka:	VODA ZA PIĆE		
Naziv i mjesto vodnog objekta:	REZERVOAR, MATUZIĆI DOBOJ JUG		
Vrsta vodnog objekta:	VODOVOD		
Karakteristike uzorka vode i Sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):	/		
Broj uzoraka ili količina:	1		
Datum i vrijeme uzorkovanja:	04.08.2026.		
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološka analiza vode za piće iz gradskog vodovoda		
Dostavljeno od strane:	INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA; MEHIĆ ESMIN		
Datum prijema uzorka:	Stanje uzorka:	05.08.2026.	STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja:	05.08.2026.		
Datum kraja ispitivanja:	10.08.2026.		
Plan/procedura uzorkovanja :	Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.		
Napomena:	UZORAK JE STARIJI OD 12 h.		
Inspeksijski zapisnik/Ustanova:	-/-		



INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD
Služba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta:

SIROVA VODA - IZVORIŠTE HADVINE

Izvještaj br: 14.03.01-116479/26

Laboratorijski protokol: MV - 1610/26

Strana 2 od 2

Rezultati ispitivanja

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1.	Ukupan broj koliformnih bakterija (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
2.	Broj Escherichia coli (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
3.	Ukupan broj fekalnih streptokoka (enterokoka) (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 7899-2:2003
4.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (68±4h, 22±2 °C) (A)	cfu/ml	6	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003
5.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003

^bNe smije biti prisutno; **JM** - jedinica mjere; **CFU** - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izražen je kao suma koliformnih bakterija (ne uključujući *E.coli*) i broja bakterija identifikovanih kao *E.coli*.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ br. 40/10, 30/12. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvještaja o ispitivanju:



Emina Idrizović, MA, dipl. biolog,
specijalizirana mikrobiologija

Emina Idrizović, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja
☒ Originalni dokument ☐ Duplikat originala

☐ Arhiva

« Kraj izvještaja »



INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

Veterinarski zavod Služba za hemijsku dijagnostiku IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Naziv vodnog objekta: GRADSKI VODOVOD: SIROVA VODA IZVORIŠTE HADVINE - DOBOJ JUG

Izveštaj br: 16.01.08-34148/26

Broj laboratorijskog protokola: HM - 1331/26

Strana 1 od 1

Vlasnik vodnog objekta	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG
Naziv kupca	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG
Vrsta uzorka	VODA ZA PIĆE
Naziv i mjesto vodnog objekta	BUNAR, MATUZIĆI DOBOJ - JUG
Vrsta vodnog objekta	VODOVOD
Karakteristike uzorka vode i sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l)	VODA JE NEPREČIŠĆENA I NEDEZINFICIRANA rez.Cl /
Datum i vrijeme uzorkovanja	04.08.2026.
Vrsta ispitivanja	Fizičko-hemijska analiza vode-osnovna
Dostavljeno od strane	INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA, MEHIĆ ESMIN
Datum prijema uzorka/uzoraka	05.08.2026. STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja	05.08.2026.
Datum završetka ispitivanja	06.08.2026.
Plan/procedura uzorkovanja	PL_LP01_01
Napomena	Temperatura uzorka na prijemu je 14,0°C.
Inspeksijski zapisnik/ustanova	/

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1	Boja (A)	Pt-Co skala	bez boje	#	BAS EN ISO 7887
2	Miris (N)	-	bez mirisa	#	Organoleptika
3	Prozirnost (mutnoća) (A)	St. NTU	0,08	#	BAS EN ISO 7027-1:2017
4	pH vrijednost na 25 °C (A)	pH-jedinica	7,26	6,5 - 9,5	BAS EN ISO 10523:2013
5	Utrošak KMnO ₄ (A)	mg/l O ₂	0,88	5,0	Kubel Tiemann
6	Rezidualni hlor (N)	mg/l	0	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom
7	Hloridi (A)	mg/l	13,34	250	BAS ISO 9297:2002
8	Amonijak (A)	mg NH ₄ ⁺ /l	0,012	0,5	Spektrofotometrijski sa Nesslerovim reagensom
9	Nitriti (A)	mg NO ₂ /l	0,000	0,5	Kolorimetrijski sa sulfanilnom kiselinom
10	Nitrati (A)	mg NO ₃ /l	11,010	50	APHA 4500-NO ₃ B
11	Elektroprovodljivost na 25 °C (A)	µS·cm ⁻¹	630,50	2500	BAS EN 27888:2002

prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena.

Izjava: Rezultat ispitivanja parametara u dostavljenom uzorku **ZADOVOLJAVA** kriterije u skladu sa referentnim vrijednostima preuzetim iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 40/10, 30/12 i 62/17).
Izjava o usaglašenosti data je prema binarnom pravilu sa jednostavnim prihvatanjem, u skladu sa ILAC-G8.

Tehnički rukovodilac:

06.08.2026.

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izveštaja o ispitivanju:

Džerana Hasanbegić

(Datum izrade izveštaja)

M.P.

Prof. dr. sci. Amir Ibrahimagić, dipl. ing.

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Arhiva

« Kraj izveštaja »

BAS EN ISO/IEC 17025

BATA
ACCREDITATION

LI-122-01

(A) – ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

(N) – ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se isključivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju.