INSTITUT ZA ZDRAVLJE
I SIGURNOST HRANE
Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel +38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD
Služba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta: **PUNKT: RASTERETNA KOMORA ŠKILJE**

Izvještaj br: 14.03.01-117771/26 **Laboratorijski protokol: MV - 1930/26**

Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta:		JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG	
Naručilac ispitivanja:		JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG	
Vrsta uzorka:		VODA ZA PIĆE	
Naziv i mjesto vodnog objekta:		REZERVOAR	
Vrsta vodnog objekta:		VODOVOD	
Karakteristike uzorka vode i Sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):		VODA JE DEZINFICIRANA, rez Cl<0,2	
Broj uzoraka ili količina:		1	
Datum i vrijeme uzorkovanja:		01.09.2026.	
Vrsta ispitivanja:		Mikrobiološka analiza vode za piće iz gradskog vodovoda	
Dostavljeno od strane:		INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA; TUTMIĆ SAUDIN	
Datum prijema uzorka:	Stanje uzorka:	01.09.2026.	STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja:		02.09.2026.	
Datum kraja ispitivanja:		07.09.2026.	
Plan/procedura uzorkovanja :		Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.	
Napomena:			
Inspekcijski zapisnik/Ustanova:		-/-	

INSTITUT ZA ZDRAVLJE
I SIGURNOST HRANE
Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD

Služba za mikrobiologiju hrane

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta: **PUNKT: RASTERETNA KOMORA ŠKILJE**

Izvještaj br: 14.03.01-117771/26 **Laboratorijski protokol: MV - 1930/26**

Rezultati ispitivanja

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1.	Ukupan broj koliformnih bakterija (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
2.	Broj Escherichia coli (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
3.	Ukupan broj fekalnih streptokoka (enterokoka) (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 7899-2:2003
4.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (68±4h, 22±2 °C) (A)	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003
5.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003

[b]Ne smije biti prisutno; **JM** - jedinica mjere; **CFU** - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izražen je kao suma koliformnih bakterija (ne uključujući *E.coli*) i broja bakterija identifikovanih kao *E.coli*.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH" br. 40/10, 30/12. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i izvještaja o ispitivanju:
Belma Hodžić
dr.vet.med

07.09.2026. 12:23
(Datum i vrijeme izrade Izvještaja o ispitivanju)

M.P.

Emina Idrizović, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Arhiva
☒ Originalni dokument ☐ Duplikat originala

« Kraj izvještaja »

INSTITUT ZA ZDRAVLJE
I SIGURNOST HRANE
Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

Veterinarski zavod

Služba za hemijsku dijagnostiku

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Naziv vodnog objekta: GRADSKI VODOVOD PUNKT: RASTERETNA KOMORA ŠKILJE, DOBOJ - JUG

Izvještaj br: 16.01.08-34477/26 **Broj laboratorijskog protokola:** HM - 1658/26

Vlasnik vodnog objekta	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG	
Naziv kupca	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG	
Vrsta uzorka	VODA ZA PIĆE	
Naziv i mjesto vodnog objekta	REZERVOAR	
Vrsta vodnog objekta	VODOVOD	
Karakteristike uzorka vode i sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l)	VODA JE NEPREČIŠĆENA I DEZINFICIRANA rez. Cl < 0,2 mg/l	
Datum i vrijeme uzorkovanja	01.09.2026.	
Vrsta ispitivanja	Fizičko-hemijska analiza vode-osnovna	
Dostavljeno od strane	INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA, TUTMIĆ SAUDIN	
Datum prijema uzorka/uzoraka	02.09.2026.	STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja	02.09.2026.	
Datum završetka ispitivanja	02.09.2026.	
Plan/procedura uzorkovanja	PL_LP01_01	
Napomena	Temperatura uzorka na prijemu je 13,4 °C.	
Inspekcijski zapisnik/ustanova	/	

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1	Boja (A)	Pt-Co skala	bez boje	#	BAS EN ISO 7887:2013
2	Miris (N)	-	bez mirisa	#	TMV 106
3	Prozirnost (mutnoća) (A)	St. NTU	0,19	#	BAS EN ISO 7027-1:2017
4	pH vrijednost na 25 °C (A)	pH-jedinica	7,56	6,5 - 9,5	BAS EN ISO 10523:2013
5	Utrošak $KMnO_4$ (A)	mg/l O_2	0,80	5,0	TMV 108
6	Rezidualni hlor (N)	mg/l	0,2	0,5	TMV 104
7	Hloridi (A)	mg/l	15,44	250	BAS ISO 9297:2002
8	Amonijak (A)	mg NH_4^+/l	0,114	0,5	TMV 111
9	Nitriti (A)	mg NO_2^-/l	0,000	0,5	TMV 110
10	Nitrati (A)	mg NO_3^-/l	5,233	50	TMV 109
11	Elektroprovodljivost na 25 °C (A)	μScm^{-1}	594,80	2500	BAS EN 27888:2002

prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena.

Izjava: Rezultat ispitivanja parametara u dostavljenom uzorku **ZADOVOLJAVA** kriterije u skladu sa referentnim vrijednostima preuzetim iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 40/10, 30/12 i 62/17). Izjava o usaglašenosti data je prema binarnom pravilu sa jednostavnim prihvatanjem, u skladu sa ILAC-G8.

Tehnički rukovodilac: Džengna Hasanbašić

03.09.2026.
(Datum izrade izvještaja)

M.P.

Odgovoran za verifikaciju rezultata i Izvještaja o ispitivanju:

Prof. dr. sci. Amir Ibrahimagić, dipl. ing.

Dostaviti: ☐ Naručilac ispitivanja ☐ Arhiva

« Kraj izvještaja »

BAS EN ISO/IEC 17025 BATA ACCREDITATION

(A) – ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
(N) – ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvještaju o ispitivanju, osim za informacije koje se odnose na dostavljeni uzorak.

INSTITUT ZA ZDRAVLJE
I SIGURNOST HRANE
Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD
Služba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

PUNKT: SIROVA VODA

Naziv vodnog objekta:

Izvještaj br: 14.03.01-117772/26 **Laboratorijski protokol: MV - 1931/26**

Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta:		JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG	
Naručilac ispitivanja:		JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG	
Vrsta uzorka:		VODA ZA PIĆE	
Naziv i mjesto vodnog objekta:		REZERVOAR	
Vrsta vodnog objekta:		VODOVOD	
Karakteristike uzorka vode i Sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):		/	
Broj uzoraka ili količina:		1	
Datum i vrijeme uzorkovanja:		01.09.2026.	
Vrsta ispitivanja:		Mikrobiološka analiza vode za piće iz gradskog vodovoda	
Dostavljeno od strane:		INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA; TUTMIĆ SAUDIN	
Datum prijema uzorka:	Stanje uzorka:	01.09.2026.	STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja:		02.09.2026.	
Datum kraja ispitivanja:		07.09.2026.	
Plan/procedura uzorkovanja :		Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.	
Napomena:			
Inspekcijski zapisnik/Ustanova:		-/-	

INSTITUT ZA ZDRAVLJE
I SIGURNOST HRANE
Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD
Služba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta: **PUNKT: SIROVA VODA**

Izvještaj br: 14.03.01-117772/26 **Laboratorijski protokol: MV - 1931/26**

Rezultati ispitivanja

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1.	Ukupan broj koliformnih bakterija (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	17	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
2.	Broj Escherichia coli (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
3.	Ukupan broj fekalnih streptokoka (enterokoka) (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 7899-2:2003
4.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (68±4h, 22±2 °C) (A)	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003
5.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/ml	5	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003

[b]Ne smije biti prisutno; **JM** - jedinica mjere: **CFU** - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izražen je kao suma koliformnih bakterija (ne uključujući *E.coli*) i broja bakterija identifikovanih kao *E.coli*.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH" br. 40/10, 30/12. i 62/17.).

07.09.2026. 12:23
(Datum i vrijeme izrade izvještaja o ispitivanju)

M.P.

Odgovoran za verifikaciju rezultata i Izvještaja o ispitivanju:

Belma Hodžić
dr.vet.med.

Emina Idrizović, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Arhiva
☒ Originalni dokument ☐ Duplikat originala

« Kraj izvještaja »

BAS EN ISO/IEC 17025 BATA ACCREDITATION

(A) – ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
(N) – ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja koji se daju u Izvještaju o ispitivanju

INSTITUT ZA ZDRAVLJE
I SIGURNOST HRANE
Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

Veterinarski zavod

Služba za hemijsku dijagnostiku

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Naziv vodnog objekta: GRADSKI VODOVOD PUNKT: SIROVA VODA, DOBOJ - JUG

Izvještaj br: 16.01.08-34486/26 **Broj laboratorijskog protokola:** HM - 1659/26

Vlasnik vodnog objekta	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG	
Naziv kupca	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG	
Vrsta uzorka	VODA ZA PIĆE	
Naziv i mjesto vodnog objekta	REZERVOAR	
Vrsta vodnog objekta	VODOVOD	
Karakteristike uzorka vode i sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l)	VODA JE NEPREČIŠĆENA I NEDEZINFICIRANA rez. Cl Ø	
Datum i vrijeme uzorkovanja	01.09.2026.	
Vrsta ispitivanja	Fizičko-hemijska analiza vode-osnovna	
Dostavljeno od strane	INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA, TUTMIĆ SAUDIN	
Datum prijema uzorka/uzoraka	02.09.2026.	STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja	02.09.2026.	
Datum završetka ispitivanja	03.09.2026.	
Plan/procedura uzorkovanja	PL_LP01_01	
Napomena	Temperatura uzorka na prijemu je 13,0 °C.	
Inspekcijski zapisnik/ustanova	/	

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1	Boja (A)	Pt-Co skala	bez boje	#	BAS EN ISO 7887:2013
2	Miris (N)	-	bez mirisa	#	TMV 106
3	Prozirnost (mutnoća) (A)	St. NTU	0,21	#	BAS EN ISO 7027-1:2017
4	pH vrijednost na 25 °C (A)	pH-jedinica	7,28	6,5 - 9,5	BAS EN ISO 10523:2013
5	Utrošak $KMnO_4$ (A)	mg/l O_2	0,72	5,0	TMV 108
6	Rezidualni hlor (N)	mg/l	0	0,5	TMV 104
7	Hloridi (A)	mg/l	14,74	250	BAS ISO 9297:2002
8	Amonijak (A)	mg NH_4^+/l	0,114	0,5	TMV 111
9	Nitriti (A)	mg NO_2^-/l	0,000	0,5	TMV 110
10	Nitrati (A)	mg NO_3^-/l	8,411	50	TMV 109
11	Elektroprovodljivost na 25 °C (A)	μScm^{-1}	641,50	2500	BAS EN 27888:2002

prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena.

Izjava: Rezultat ispitivanja parametara u dostavljenom uzorku **ZADOVOLJAVA** kriterije u skladu sa referentnim vrijednostima preuzetim iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 40/10, 30/12 i 62/17). Izjava o usaglašenosti data je prema binarnom pravilu sa jednostavnim prihvatanjem, u skladu sa ILAC-G8.

Tehnički rukovodilac: Dženana Hasanbašić

03.09.2026.
(Datum izrade izvještaja)

M.P.

Odgovoran za verifikaciju rezultata i izvještaja o ispitivanju:

Prof. dr. sci. Amir Ibrahimagić, dipl. ing.

Dostaviti: ☑ Naručilac ispitivanja ☐ Arhiva

« Kraj izvještaja »

BAS EN ISO/IEC 17025 BAA ACCREDITATION LI-122-01

(A) – ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
(N) – ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se isključivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvještaju o ispitivanju,

INSTITUT ZA ZDRAVLJE
I SIGURNOST HRANE
Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD
Služba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta: **PUNKT: UPRAVA**

Izvještaj br: 14.03.01-117770/26 **Laboratorijski protokol: MV - 1929/26**

Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta:		JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG	
Naručilac ispitivanja:		JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG	
Vrsta uzorka:		VODA ZA PIĆE	
Naziv i mjesto vodnog objekta:		ISTOČIŠTE	
Vrsta vodnog objekta:		VODOVOD	
Karakteristike uzorka vode i Sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):		VODA JE DEZINFICIRANA, rez Cl 0,2	
Broj uzoraka ili količina:		1	
Datum i vrijeme uzorkovanja:		01.09.2026.	
Vrsta ispitivanja:		Mikrobiološka analiza vode za piće iz gradskog vodovoda	
Dostavljeno od strane:		INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA; TUTMIĆ SAUDIN	
Datum prijema uzorka:	Stanje uzorka:	01.09.2026.	STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja:		02.09.2026.	
Datum kraja ispitivanja:		07.09.2026.	
Plan/procedura uzorkovanja :		Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.	
Napomena:			
Inspekcijski zapisnik/Ustanova:		-/-	

INSTITUT ZA ZDRAVLJE
I SIGURNOST HRANE
Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

VETERINARSKI ZAVOD

Služba za mikrobiologiju hrane

Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta: **PUNKT: UPRAVA**

Izvještaj br: 14.03.01-117770/26 **Laboratorijski protokol: MV - 1929/26**

Rezultati ispitivanja

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1.	Ukupan broj koliformnih bakterija (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
2.	Broj Escherichia coli (21±3h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 9308-1:2015; BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
3.	Ukupan broj fekalnih streptokoka (enterokoka) (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/100 ml	0	b	BAS EN ISO 7899-2:2003
4.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (68±4h, 22±2 °C) (A)	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003
5.	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (44±4h, 36±2 °C) (A)	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003

[b]Ne smije biti prisutno; **JM** - jedinica mjere; **CFU** - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izražen je kao suma koliformnih bakterija (ne uključujući *E.coli*) i broja bakterija identifikovanih kao *E.coli*.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH" br. 40/10, 30/12. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i Izvještaja o ispitivanju:

16.09.2026. 12:23

(Datum i vrijeme izrade Izvještaja o ispitivanju)

M.P.

Belma Hodžić dr.vet.med.

Emina Idrizović, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Arhiva
☐ Originalni dokument ☐ Duplikat originala

«« Kraj izvještaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025 BATA ACCREDITATION 11-122-01

(A) – ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
(N) – ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

INSTITUT ZA ZDRAVLJE
I SIGURNOST HRANE
Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003

Veterinarski zavod

Služba za hemijsku dijagnostiku

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Naziv vodnog objekta: GRADSKI VODOVOD PUNKT: UPRAVA, DOBOJ - JUG

Izvještaj br: 16.01.08-34485/26 **Broj laboratorijskog protokola:** HM - 1657/26

Vlasnik vodnog objekta	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići 74203 DOBOJ-JUG	
Naziv kupca	JKP VIS d.o.o. Doboj Jug Usorska 124 B Matuzići DOBOJ-JUG	
Vrsta uzorka	VODA ZA PIĆE	
Naziv i mjesto vodnog objekta	ISTOČIŠTE	
Vrsta vodnog objekta	VODOVOD	
Karakteristike uzorka vode i sadržaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l)	VODA JE NEPREČIŠĆENA I DEZINFICIRANA rez. Cl 0,2 mg/l	
Datum i vrijeme uzorkovanja	01.09.2026.	
Vrsta ispitivanja	Fizičko-hemijska analiza vode-osnovna	
Dostavljeno od strane	INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA, TUTMIĆ SAUDIN	
Datum prijema uzorka/uzoraka	02.09.2026.	STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja	02.09.2026.	
Datum završetka ispitivanja	03.09.2026.	
Plan/procedura uzorkovanja	PL_LP01_01	
Napomena	Temperatura uzorka na prijemu je 13,6 °C.	
Inspekcijski zapisnik/ustanova	/	

RB	PARAMETAR ISPITIVANJA	JM(Jedinica mjere)	REZULTAT ISPITIVANJA	REFERENTNA VRIJEDNOST	METODA ISPITIVANJA
1	Boja (A)	Pt-Co skala	bez boje	#	BAS EN ISO 7887:2013
2	Miris (N)	-	bez mirisa	#	TMV 106
3	Prozirnost (mutnoća) (A)	St. NTU	0,25	#	BAS EN ISO 7027-1:2017
4	pH vrijednost na 25 °C (A)	pH-jedinica	7,32	6,5 - 9,5	BAS EN ISO 10523:2013
5	Utrošak $KMnO_4$ (A)	mg/l O_2	0,88	5,0	TMV 108
6	Rezidualni hlor (N)	mg/l	0,2	0,5	TMV 104
7	Hloridi (A)	mg/l	16,68	250	BAS ISO 9297:2002
8	Amonijak (A)	mg NH_4^+/l	0,094	0,5	TMV 111
9	Nitriti (A)	mg NO_2^-/l	0,000	0,5	TMV 110
10	Nitrati (A)	mg NO_3^-/l	5,861	50	TMV 109
11	Elektroprovodljivost na 25 °C (A)	μScm^{-1}	616,60	2500	BAS EN 27888:2002

prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena.

Izjava: Rezultat ispitivanja parametara u dostavljenom uzorku **ZADOVOLJAVA** kriterije u skladu sa referentnim vrijednostima preuzetim iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 40/10, 30/12 i 62/17). Izjava o usaglašenosti data je prema binarnom pravilu sa jednostavnim prihvatanjem, u skladu sa ILAC-G8.

Tehnički rukovodilac: Dženana Hasanbašić

03.09.2026.
(Datum izrade izvještaja)

M.P.

Odgovoran za verifikaciju rezultata i Izvještaja o ispitivanju:

Prof. dr. sci. Amir Ibrahimagić, dipl. ing.

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Arhiva

« Kraj izvještaja »

BAS EN ISO/IEC 17025
BATA ACCREDITATION
LI-122-01

(A) – ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
(N) – ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se isključivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvještaju o ispitivanju,